

Québec, 22 novembre 2016

Monsieur Maxime Doyon
Les Hauts Bois de Shannon

Projet : Construction résidentielle
Terrain #551, #552, #553, #554, #555 et #556, chemin de Dublin
N° de dossier : à déterminer

Sujet : Attestation de conformité

Madame, Monsieur,

À la suite des tests de sol effectués sur les terrains #551, 552, 553, 554, 555 et 556, chemin de Dublin, Shannon le 06 juillet 2016, je confirme que le terrain récepteur à l'avant et à l'arrière des résidences projetées est conforme et adéquat au traitement des eaux usées provenant de la résidence projetée de 4 chambres à coucher en vertu du règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées Q-2, r.22.

En effet, le sable moyen (perméable) présent sur le terrain est d'une épaisseur suffisante (120cm à l'avant et 60cm à l'arrière) pour effectuer le traitement des eaux usées de l'effluent à l'aide d'un élément épurateur modifié de type III à l'avant et à l'aide d'un filtre à sable hors sol ou d'un traitement secondaire avancé suivi d'un champ de polissage à l'arrière. La vente de ce terrain pour la construction d'une résidence isolée est par conséquent conforme aux normes environnementales. Voir annexe 1 ci-joint pour l'emplacement des sondages.

Espérant que le tout sera à votre convenance, veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.



Philippe Racine, ingénieur
4110, rue de Maupassant
Québec, QC
G1P 1Y9