



Québec, 13 août 2019

Monsieur Maxime Doyon
Les Hauts Bois de Shannon

Projet : Construction résidentielle
Terrain #1, rue Galway, Shannon, Lot 4 369 206
N° de dossier : à déterminer

Sujet : Attestation de conformité

Madame, Monsieur,

À la suite des tests de sol effectués au sur le terrain #1, rue Galway, Shannon le 10 novembre 2017, je confirme que le terrain est conforme et adéquat au traitement des eaux usées provenant de la résidence projetée de 4 chambres à coucher en vertu du règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées Q-2, r.22.


En effet, en raison de la présence d'une épaisseur de 1000mm de sol perméable avant de rencontrer la nappe phréatique à l'avant de la propriété, le traitement des eaux usées à l'aide d'un traitement secondaire avancé suivi d'un champ de polissage pourra être implanté. La vente de ce terrain pour la construction d'une résidence isolée est par conséquent conforme aux normes environnementales. Voir figure A ci-joint pour l'emplacement des sondages. Le coût budgétaire d'un tel système est de 12000\$+tx.

Espérant que le tout sera à votre convenance, veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.



Philippe Racine, ingénieur
4110, rue de Maupassant
Québec, QC
G1P 1Y9

Figure A : Emplacement des sondages et coupes stratigraphiques, terrain #1, rue Galway



Coupes Stratigraphiques

S-1 et S-2 (Tarrière manuelle)

0-1.0m : Sable limoneux brun
1.0-1.2m : Sable limoneux gris